

**MANZO NICOLA**

nicola.manzo@architettisalernopec.it

DIS/SUD/ZO-SA-SAC/UOR-SABA

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

**Oggetto:** Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del sub comparto edificatorio CR\_29 sub.2: richiesta parere preventivo per futuro allacciamento dei fabbricati.

Egregio arch. Manzo Nicola,

In risposta alla Vostra richiesta pervenuta al nostro protocollo ED-02/12/2021-I0000980 con la quale si chiedeva parere preliminare relativo ai futuri allacciamenti dei fabbricati indicati in oggetto per n. 40 forniture di energia elettrica ed una potenza totale di 288 kW, vi comunichiamo che occorre prevedere la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT, le quali specifiche tecniche e costruttive saranno fornite all'atto della richiesta ufficiale di allaccio collettivo.

Si precisa che l'ubicazione della nuova cabina dovrà essere prevista in modo tale da avere accesso diretto ed indipendente da strada aperta al pubblico 24h/24h, sia per il personale che per gli automezzi con peso a pieno carico superiore a 24 t per consentire il montaggio delle nuove apparecchiature e successive manutenzioni.

Detti fabbricati dovranno essere posizionati nel rispetto delle distanze di sicurezza da impianti con pericolo di incendi o esplosione e da cavi telefonici interrati previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti, inoltre dovrà essere lasciato lungo il perimetro della cabina una fascia di terreno di circa 2 metri che dovrà essere mantenuta libera da qualsiasi altra struttura e/o impedimento, funzionale all'esercizio dell'impianto.

Distinti saluti

**DOMENICO TROTTA****Un Procuratore**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.